

要緊急安全確認大規模建築物 耐震診断結果一覽

[公共施設]

[平成29年3月17日 公表] [令和6年9月9日 更新]

横浜市

目次

要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果の公表

建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令第8条第1項に掲げる用途每一覧

1号 体育館(一般公共の用に供されるものに限る。)、ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する運動施設	1
3号 劇場、観覧場、映画館又は演芸場	2
8号 老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他これらに類するもの	3
9号 博物館、美術館又は図書館	4
16号 保健所、税務署その他これらに類する公益上必要な建築物	5
17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	6
19号 一定量以上の危険物の貯蔵場又は処理場の用途に供する建築物	23

1号 体育館(一般公共の用に供されるものに限る。)、ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する運動施設

建物番号	建築物の名称	建築物の位置 [地名地番]	建築物の主たる用途	耐震診断の方法の名称	構造耐力上主要な部分の地震に対する 安全性の評価の結果				耐震改修等の予定		備考
					確認できる	確認できる	-	-	内容	実施時期	
1	三ツ沢公園球技場	神奈川県三ツ沢西町135番地 外	1号 体育館(一般公共の用に供されるものに限る。)、ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する運動施設	15 建築物の構造耐力上主要な部分が昭和56年6月1日以降におけるある時点の建築基準法(昭和25年法律第201号)並びにこれに基づく命令及び条例の規定(構造耐力に係る部分(構造計算にあつては、地震に係る部分に限る。))に限る。))に適合するものであることを確認する方法	確認できる	確認できる	-	-			
2	横浜文化体育館	中区不老町2丁目7番地	1号 体育館(一般公共の用に供されるものに限る。)、ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する運動施設	5-2 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	Is/Iso	1.03	$C_{T1} \cdot S_D$	0.42			
3	横浜スタジアム	中区横浜公園1番地	1号 体育館(一般公共の用に供されるものに限る。)、ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する運動施設	5-5 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1997年版)【充腹】	Is/Iso	1.03	$C_{T1} \cdot S_D$	0.27			
港南プール・横浜市老人福祉センター蓬萊荘											
4	港南プール(プール棟)	港南区港南台六丁目22番地1	1号 体育館(一般公共の用に供されるものに限る。)、ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する運動施設	5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版、2017年版)	Is/Iso	2.43	$C_{T10} \cdot S_D$	1.69			地盤の卓越周期よりG=1.1のためIso=0.66
	港南プール(共用棟)		1号 体育館(一般公共の用に供されるものに限る。)、ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する運動施設	5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版、2017年版)	Is/Iso	1.53	$C_{T10} \cdot S_D$	1.03			地盤の卓越周期よりG=1.1のためIso=0.66
	横浜市老人福祉センター蓬萊荘B棟		8号 老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他これらに類するもの	5-2 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	Is/Iso	1.01	$C_{T1} \cdot S_D$	0.37			
	横浜市老人福祉センター蓬萊荘C棟		8号 老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他これらに類するもの	5-2 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	Is/Iso	2.01	$C_{T1} \cdot S_D$	0.98			
	横浜市老人福祉センター蓬萊荘D棟		8号 老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他これらに類するもの	4-1 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第1次診断法」により想定する地震動に対して所要の耐震性を確保していることを確認する方法	Is/Iso	1.88	-	-			
	横浜市老人福祉センター蓬萊荘E棟		8号 老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他これらに類するもの	4-1 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第1次診断法」により想定する地震動に対して所要の耐震性を確保していることを確認する方法	Is/Iso	1.67	-	-			
旭プール・横浜市老人福祉センター福寿荘											
5	旭プール(プール棟)	旭区白根二丁目36番地4 外	1号 体育館(一般公共の用に供されるものに限る。)、ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する運動施設	5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版、2017年版)	Is/Iso	1.38	$C_{T10} \cdot S_D$	0.42			
	旭プール(共用棟)		1号 体育館(一般公共の用に供されるものに限る。)、ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する運動施設	5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版、2017年版)	Is/Iso	1.90	$C_{T10} \cdot S_D$	0.36			
	横浜市老人福祉センター福寿荘		8号 老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他これらに類するもの	5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版、2017年版)	Is/Iso	1.61	$C_{T10} \cdot S_D$	0.99			
栄プール・横浜市老人福祉センター翠風荘											
6	栄プール(プール棟)	栄区野七里二丁目1546番地8 外	1号 体育館(一般公共の用に供されるものに限る。)、ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する運動施設	5-2 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	Is/Iso	2.08	$C_{T1} \cdot S_D$	0.45			
	栄プール(管理棟)		1号 体育館(一般公共の用に供されるものに限る。)、ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する運動施設	5-2 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	Is/Iso	1.15	$C_{T1} \cdot S_D$	0.97			
	横浜市老人福祉センター翠風荘		8号 老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他これらに類するもの	5-2 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	Is/Iso	1.51	$C_{T1} \cdot S_D$	1.20			

3号 劇場、観覧場、映画館又は演芸場

	建築物の名称	建築物の位置 [地名地番]	建築物の主たる用途	耐震診断の方法の名称	構造耐力上主要な部分の地震に対する 安全性の評価の結果	耐震改修等の予定		備考
						内容	実施時期	
1	神奈川県立青少年センター		3号 劇場、観覧場、映画館又は演芸場	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版、2017年版)	Is/Iso: 1.06	$C_{TU} \cdot S_D$	0.65	
	音楽ホール	西区紅葉ヶ丘9番地1						
	青少年センター		3号 劇場、観覧場、映画館又は演芸場	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版、2017年版)	Is/Iso: 1.00	$C_{TU} \cdot S_D$	0.61	
2	神奈川県民ホール		3号 劇場、観覧場、映画館又は演芸場	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1997年版)【充腹】	Is/Iso: 1.26	$C_T \cdot S_D$	0.59	
	大ホール	中区山下町3番地1 外						
	小ホール							
			5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版、2017年版)	Is/Iso: 1.08	$C_{TU} \cdot S_D$	0.70	耐震診断の範囲は地上1階～地上2階部分	

8号 老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他これらに類するもの

	建築物の名称	建築物の位置 [地名地番]	建築物の主たる用途	耐震診断の方法の名称	構造耐力上主要な部分の地震に対する 安全性の評価の結果				耐震改修等の予定		備考
									内容	実施時期	
1	浦舟福祉複合施設	南区浦舟町三丁目46番地 外	8号 老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他これらに類するもの	15 建築物の構造耐力上主要な部分が昭和56年6月1日以降におけるある時点の建築基準法(昭和25年法律第201号)並びにこれに基づく命令及び条例の規定(構造耐力に係る部分(構造計算にあつては、地震に係る部分に限る。))に限る。)に適合するものであることを確認する方法	確認できる	確認できる	-	-			
2	名瀬ホーム										
	居住棟1	戸塚区名瀬町791番地	8号 老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他これらに類するもの	5-2 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	Is/Iso	2.01	$C_1 \cdot S_0$	1.62			
	居住棟2		8号 老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他これらに類するもの	5-2 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	Is/Iso	2.18	$C_1 \cdot S_0$	1.40			
	食堂棟		8号 老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他これらに類するもの	5-2 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	Is/Iso	2.65	$C_1 \cdot S_0$	0.90			
	管理棟		8号 老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他これらに類するもの	5-2 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	Is/Iso	3.13	$C_1 \cdot S_0$	2.02			
	浴室棟		8号 老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他これらに類するもの	5-2 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	Is/Iso	5.35	$C_1 \cdot S_0$	3.44			
	作業棟		8号 老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他これらに類するもの	5-2 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	Is/Iso	6.95	$C_1 \cdot S_0$	2.18			
職員宿舎	8号 老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他これらに類するもの		5-2 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	Is/Iso	1.10	$C_1 \cdot S_0$	0.40				

9号 博物館、美術館又は図書館

	建築物の名称	建築物の位置 [地名地番]	建築物の主たる用途	耐震診断の方法の名称	構造耐力上主要な部分の地震に対する 安全性の評価の結果	耐震改修等の予定		備考
						内容	実施時期	
1	神奈川県立図書館							
	前川國男館	西区紅葉ヶ丘9番地2 外	9号 博物館、美術館又は図書館	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版、2017年版)	Is/Iso: 0.90	$C_{TU} \cdot S_0$ 0.55	耐震改修	令和8年度以降に耐震改修予定
	収蔵館		9号 博物館、美術館又は図書館	5-5 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1997年版)【充腹】	Is/Iso: 1.11	$C_T \cdot S_0$ 0.36		耐震診断の範囲は地下2階～地上4階部分
5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版、2017年版)				Is/Iso: 1.41	$C_{TU} \cdot S_0$ 0.90		耐震診断の範囲は地下3階部分	

16号 保健所、税務署その他これらに類する公益上必要な建築物

	建築物の名称	建築物の位置 [地名地番]	建築物の主たる用途	耐震診断の方法の名称	構造耐力上主要な部分の地震に対する 安全性の評価の結果				耐震改修等の予定		備考
									内容	実施時期	
1	かながわ県民センター	神奈川県鶴屋町二丁目24番地2 外	16号 保健所、税務署その他これらに類する公益上必要な建築物	15 建築物の構造耐力上主要な部分が昭和56年6月1日以降におけるある時点の建築基準法(昭和25年法律第201号)並びにこれに基づく命令及び条例の規定(構造耐力に係る部分(構造計算にあつては、地震に係る部分に限る。))に限る。)に適合するものであることを確認する方法	確認できる	確認できる	-	-			
2	神奈川県総合庁舎本館	神奈川県広台太田町3番地8 外	16号 保健所、税務署その他これらに類する公益上必要な建築物	5-1 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1977年版)	Is/Iso	1.03	-	-			
3	西区総合庁舎	西区中央一丁目263番地 外	16号 保健所、税務署その他これらに類する公益上必要な建築物	5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版、2017年版)	Is/Iso	1.51	$C_{T0} \cdot S_0$	0.96			
4	神奈川県庁 新庁舎	中区元浜町一丁目3番地 外	16号 保健所、税務署その他これらに類する公益上必要な建築物	15 建築物の構造耐力上主要な部分が昭和56年6月1日以降におけるある時点の建築基準法(昭和25年法律第201号)並びにこれに基づく命令及び条例の規定(構造耐力に係る部分(構造計算にあつては、地震に係る部分に限る。))に限る。)に適合するものであることを確認する方法	確認できる	確認できる	-	-			
5	保土ヶ谷区総合庁舎	保土ヶ谷区川辺町2番地9	16号 保健所、税務署その他これらに類する公益上必要な建築物	5-2 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	Is/Iso	1.63	$C_T \cdot S_0$	0.44			
6	旭区総合庁舎	旭区鶴ヶ峰一丁目4番地12	16号 保健所、税務署その他これらに類する公益上必要な建築物	15 建築物の構造耐力上主要な部分が昭和56年6月1日以降におけるある時点の建築基準法(昭和25年法律第201号)並びにこれに基づく命令及び条例の規定(構造耐力に係る部分(構造計算にあつては、地震に係る部分に限る。))に限る。)に適合するものであることを確認する方法	確認できる	確認できる	-	-			
7	港北区総合庁舎										
	庁舎棟	港北区大豆戸町26番地1	16号 保健所、税務署その他これらに類する公益上必要な建築物	5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版、2017年版)	Is/Iso	1.46	$C_{T0} \cdot S_0$	0.92			
消防署棟	16号 保健所、税務署その他これらに類する公益上必要な建築物		5-2 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	Is/Iso	1.55	$C_T \cdot S_0$	1.17				
8	緑区総合庁舎	緑区寺山町118番地1	16号 保健所、税務署その他これらに類する公益上必要な建築物	5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版、2017年版)	Is/Iso	1.51	$C_{T0} \cdot S_0$	0.97			

17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園

No.	建築物の名称	建築物の位置 [地名地番]	建築物の主たる用途	耐震診断の方法の名称	構造耐力上主要な部分の地震に対する 安全性の評価の結果			耐震改修等の予定		備考
								内容	実施時期	
1	市場中学校	鶴見区市場下町1384番地 外	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版、2017年版)	Is/Iso	1.26	$C_{T0} \cdot S_0$	0.39		
2	末吉小学校	鶴見区上末吉一丁目1426番地1	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-1 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1977年版)	Is/Iso	1.43	-	-		
3	上末吉小学校	鶴見区上末吉五丁目26番地1	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版、2017年版)	Is/Iso	1.50	$C_{T0} \cdot S_0$	0.45		
4	上の宮中学校	鶴見区上の宮一丁目253番地 外	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版、2017年版)	Is/Iso	1.50	$C_{T0} \cdot S_0$	0.43		
5	岸谷小学校	鶴見区岸谷一丁目1976番地1 外	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版、2017年版)	Is/Iso	1.50	$C_{T0} \cdot S_0$	0.45		
6	寺尾中学校	鶴見区北寺尾三丁目1354番地7 外	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-2 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	Is/Iso	1.26	$C_T \cdot S_0$	0.39		
7	旭小学校	鶴見区北寺尾四丁目1190番地1	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-2 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	Is/Iso	1.25	$C_T \cdot S_0$	0.32		
8	駒岡小学校	鶴見区駒岡三丁目1100番地5 外	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-1 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1977年版)	Is/Iso	1.20	-	-		
9	汐入小学校	鶴見区汐入町二丁目36番地1	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-2 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	Is/Iso	1.41	$C_T \cdot S_0$	0.33		
10	獅子ヶ谷小学校	鶴見区獅子ヶ谷一丁目911番地1	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-2 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	Is/Iso	1.20	$C_T \cdot S_0$	0.35		
11	下末吉小学校	鶴見区下末吉二丁目788番地	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版、2017年版)	Is/Iso	1.05	$C_{T0} \cdot S_0$	0.65		
12	末吉中学校	鶴見区下末吉六丁目66番地1 外	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-2 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	Is/Iso	1.28	$C_T \cdot S_0$	0.31		
13	鶴見小学校	鶴見区鶴見中央三丁目1204番地	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-1 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1977年版)	Is/Iso	1.18	-	-		
14	鶴見中学校	鶴見区鶴見中央三丁目1237番地 外	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版、2017年版)	Is/Iso	1.28	$C_{T0} \cdot S_0$	0.68		
15	豊岡小学校	鶴見区豊岡町384番地1	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版、2017年版)	Is/Iso	1.53	$C_{T0} \cdot S_0$	0.94		
16	生麦小学校	鶴見区生麦四丁目707番地 外	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-2 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	Is/Iso	1.65	$C_T \cdot S_0$	0.50		
17	馬場小学校	鶴見区馬場七丁目1284番地1 外	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-2 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	Is/Iso	1.46	$C_T \cdot S_0$	0.43		
18	入船小学校	鶴見区浜町1丁目1番地1	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-2 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	Is/Iso	1.40	$C_T \cdot S_0$	0.41		
19	寺尾小学校	鶴見区東寺尾五丁目842番地3	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版、2017年版)	Is/Iso	1.30	$C_{T0} \cdot S_0$	0.34		
20	東台小学校	鶴見区東寺尾東台2052番地2	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版、2017年版)	Is/Iso	1.35	$C_{T0} \cdot S_0$	0.40		
21	平安小学校	鶴見区平安町2丁目9番地1	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版、2017年版)	Is/Iso	1.03	$C_{T0} \cdot S_0$	0.38		
22	潮田小学校	鶴見区向井町3丁目82番地1	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版、2017年版)	Is/Iso	1.25	$C_{T0} \cdot S_0$	0.33		
23	潮田中学校	鶴見区向井町4丁目83番地1	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版、2017年版)	Is/Iso	1.15	$C_{T0} \cdot S_0$	0.35		

17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園

	建築物の名称	建築物の位置 [地名地番]	建築物の主たる用途	耐震診断の方法の名称	構造耐力上主要な部分の地震に対する 安全性の評価の結果			耐震改修等の予定		備考
								内容	実施時期	
24	矢向中学校	鶴見区矢向一丁目1329番地 外	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	3-2 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨造建築物の耐震診断指針」(1996年版、2011年版)	Is	0.78	q	3.13		
25	矢向小学校	鶴見区矢向三丁目1723番地 外	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版、2017年版)	Is/Iso	1.26	C _{TU} ・S _D	0.52		
26	浦島小学校	神奈川区浦島丘16番地1	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版、2017年版)	Is/Iso	1.51	C _{TU} ・S _D	0.44		
27	大口台小学校	神奈川区大口仲町458番地1 外	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版、2017年版)	Is/Iso	1.51	C _{TU} ・S _D	0.42		
28	南神大寺小学校	神奈川区神大寺二丁目731番地2	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-2 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	Is/Iso	1.18	C _T ・S _D	0.35		
29	神大寺小学校	神奈川区神大寺三丁目121番地1	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版、2017年版)	Is/Iso	1.50	C _{TU} ・S _D	0.46		
30	中丸小学校	神奈川区神大寺三丁目931番地2 外	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-1 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1977年版)	Is/Iso	1.05	-	-		
31	青木小学校	神奈川区桐畑17番地1	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-2 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	Is/Iso	1.35	C _T ・S _D	0.30		
32	斎藤分小学校	神奈川区斎藤分町81番地	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-2 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	Is/Iso	1.28	C _T ・S _D	0.30		
33	白幡小学校	神奈川区白幡上町213番地1 外	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版、2017年版)	Is/Iso	1.40	C _{TU} ・S _D	0.40		
34	浦島丘中学校	神奈川区白幡東町16番地2 外	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-2 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	Is/Iso	1.76	C _T ・S _D	0.53		
35	菅田小学校	神奈川区菅田町668番地8	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版、2017年版)	Is/Iso	1.51	C _{TU} ・S _D	0.39		
36	池上小学校	神奈川区菅田町1386番地2	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版、2017年版)	Is/Iso	1.51	C _{TU} ・S _D	0.41		
37	菅田中学校	神奈川区菅田町2017番地1	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-2 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	Is/Iso	1.13	C _T ・S _D	0.34		
38	西寺尾小学校	神奈川区西寺尾二丁目297番地1	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-2 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	Is/Iso	1.28	C _T ・S _D	0.35		
39	羽沢小学校	神奈川区羽沢町934番地2	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-1 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1977年版)	Is/Iso	1.46	-	-		
40	神奈川小学校	神奈川区東神奈川二丁目35番地1	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版、2017年版)	Is/Iso	1.00	C _{TU} ・S _D	0.80		
41	二谷小学校	神奈川区平川町11番地1	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版、2017年版)	Is/Iso	1.25	C _{TU} ・S _D	0.44		
42	松本中学校	神奈川区三ツ沢下町29番地39	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版、2017年版)	Is/Iso	1.20	C _{TU} ・S _D	0.30		
43	三ツ沢小学校(B・C棟)	神奈川区三ツ沢中町1番地5 外	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-2 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	Is/Iso	1.48	C _T ・S _D	0.40		
44	三ツ沢小学校(A棟)	神奈川区三ツ沢中町1番地5 外	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版、2017年版)	Is/Iso	1.31	C _{TU} ・S _D	0.54		
45	神橋小学校	神奈川区六角橋二丁目426番地2 外	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-2 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	Is/Iso	1.23	C _T ・S _D	0.48		
46	六角橋中学校	神奈川区六角橋五丁目17番地3	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版、2017年版)	Is/Iso	1.51	C _{TU} ・S _D	0.38		

17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園

No.	建築物の名称	建築物の位置 [地名地番]	建築物の主たる用途	耐震診断の方法の名称	構造耐力上主要な部分の地震に対する 安全性の評価の結果			耐震改修等の予定		備考
								内容	実施時期	
47	東小学校	西区東ヶ丘59番地1	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-2 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	Is/Iso	1.73	$C_1 \cdot S_D$	0.34		
48	戸部小学校	西区伊勢町二丁目114番地 外	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-2 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	Is/Iso	1.61	$C_1 \cdot S_D$	0.33		
49	老松中学校	西区老松町27番地	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版、2017年版)	Is/Iso	1.51	$C_{TU} \cdot S_D$	0.46		
50	浅間台小学校	西区浅間町三丁目237番地	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版、2017年版)	Is/Iso	1.50	$C_{TU} \cdot S_D$	0.42		
51	一本松小学校	西区西戸部町一丁目115番地	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-2 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	Is/Iso	1.48	$C_1 \cdot S_D$	0.30		
52	稲荷台小学校	西区藤棚町一丁目69番地	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版、2017年版)	Is/Iso	1.56	$C_{TU} \cdot S_D$	0.63		
53	間門小学校	中区本牧間門222番地 外	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版、2017年版)	Is/Iso	1.30	$C_{TU} \cdot S_D$	0.80		
54	本牧南小学校	中区本牧元町58番地36	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-2 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	Is/Iso	1.30	$C_1 \cdot S_D$	0.39		
55	山元小学校	中区山元町三丁目152番地1 外	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-2 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	Is/Iso	1.95	$C_1 \cdot S_D$	0.37		
56	井土ヶ谷小学校	南区井土ヶ谷上町125番地 外	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版、2017年版)	Is/Iso	1.26	$C_{TU} \cdot S_D$	0.53		
57	藤の木中学校	南区大岡四丁目1638番地14 外	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-2 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	Is/Iso	1.36	$C_1 \cdot S_D$	0.30		
58	藤の木小学校	南区大岡四丁目1723番地10 外	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版、2017年版)	Is/Iso	1.51	$C_{TU} \cdot S_D$	0.58		
59	日枝小学校	南区山王町五丁目31番地	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版、2017年版)	Is/Iso	1.06	$C_{TU} \cdot S_D$	0.31		
60	南吉田小学校	南区高根町二丁目14番地	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-2 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	Is/Iso	1.28	$C_1 \cdot S_D$	0.33		
61	南小学校	南区中里一丁目72番地 外	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版、2017年版)	Is/Iso	1.56	$C_{TU} \cdot S_D$	0.46		
62	永田小学校	南区永田北二丁目1102番地	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-2 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	Is/Iso	1.26	$C_1 \cdot S_D$	0.34		
63	永田中学校	南区永田みなみ台816番地2	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-2 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	Is/Iso	1.05	$C_1 \cdot S_D$	0.31		
64	永田台小学校	南区永田みなみ台1602番地2 外	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版、2017年版)	Is/Iso	1.50	$C_{TU} \cdot S_D$	0.45		
65	中村小学校	南区中村町4丁目269番地1	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版、2017年版)	Is/Iso	1.51	$C_{TU} \cdot S_D$	0.61		
66	蒔田中学校	南区花之木町二丁目45番地 外	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版、2017年版)	Is/Iso	1.08	$C_{TU} \cdot S_D$	0.40		
67	南が丘中学校	南区別所三丁目398番地1 外	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-2 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	Is/Iso	1.30	$C_1 \cdot S_D$	0.50		
68	別所小学校	南区別所六丁目1095番地 外	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版、2017年版)	Is/Iso	1.51	$C_{TU} \cdot S_D$	0.47		
69	蒔田小学校	南区蒔田町1017番地1 外	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版、2017年版)	Is/Iso	1.50	$C_{TU} \cdot S_D$	0.52		

17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園

No.	建築物の名称	建築物の位置 [地名地番]	建築物の主たる用途	耐震診断の方法の名称	構造耐力上主要な部分の地震に対する 安全性の評価の結果			耐震改修等の予定		備考
								内容	実施時期	
70	太田小学校	南区三春台42番地	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版、2017年版)	Is/Iso	1.50	$C_{T0} \cdot S_D$	0.91		
71	南中学校	南区六ツ川一丁目14番地2 外	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版、2017年版)	Is/Iso	1.10	$C_{T0} \cdot S_D$	0.36		
72	六つ川西小学校	南区六ツ川二丁目162番地2 外	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-2 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	Is/Iso	1.30	$C_T \cdot S_D$	0.30		
73	六つ川小学校	南区六ツ川三丁目4番地12 外	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-2 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	Is/Iso	1.50	$C_T \cdot S_D$	0.40		
74	六つ川台小学校	南区六ツ川三丁目65番地9	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版、2017年版)	Is/Iso	1.30	$C_{T0} \cdot S_D$	0.51		
75	六ツ川中学校	南区六ツ川三丁目81番地11	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-2 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	Is/Iso	1.33	$C_T \cdot S_D$	0.35		
76	桜岡小学校	港南区大久保一丁目27番地 外	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版、2017年版)	Is/Iso	1.58	$C_{T0} \cdot S_D$	0.40		
77	上大岡小学校	港南区上大岡東三丁目1561番地1 外	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版、2017年版)	Is/Iso	1.38	$C_{T0} \cdot S_D$	0.35		
78	相武山小学校	港南区上永谷一丁目5366番地2	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版、2017年版)	Is/Iso	1.51	$C_{T0} \cdot S_D$	0.38		
79	永野小学校	港南区上永谷二丁目3611番地 外	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版、2017年版)	Is/Iso	1.50	$C_{T0} \cdot S_D$	0.39		
80	上永谷中学校	港南区上永谷四丁目5081番地1	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版、2017年版)	Is/Iso	1.31	$C_{T0} \cdot S_D$	0.70		
81	南台小学校	港南区港南五丁目2207番地1 外	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-2 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	Is/Iso	1.30	$C_T \cdot S_D$	0.31		
82	笹下中学校	港南区港南五丁目2217番地1 外	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版、2017年版)	Is/Iso	1.50	$C_{T0} \cdot S_D$	0.40		
83	港南台第三小学校	港南区港南台二丁目14番地	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-2 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	Is/Iso	1.36	$C_T \cdot S_D$	0.31		
84	日野南中学校	港南区港南台四丁目37番地	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-2 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	Is/Iso	1.00	$C_T \cdot S_D$	0.34		
85	港南台第二小学校	港南区港南台五丁目4番地	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-2 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	Is/Iso	1.38	$C_{T0} \cdot S_D$	0.77		
86	港南台第一中学校	港南区港南台六丁目6番地	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版、2017年版)	Is/Iso	1.40	$C_{T0} \cdot S_D$	0.57		
87	港南台第一小学校	港南区港南台六丁目7番地	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版、2017年版)	Is/Iso	1.08	$C_{T0} \cdot S_D$	0.31		
88	港南中学校	港南区港南中央通1010番地1 外	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-2 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	Is/Iso	1.10	$C_T \cdot S_D$	0.33		
89	日下小学校	港南区笹下三丁目4376番地 外	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-2 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	Is/Iso	1.30	$C_T \cdot S_D$	0.30		
90	永谷小学校	港南区下永谷五丁目2189番地 外	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版、2017年版)	Is/Iso	1.20	$C_{T0} \cdot S_D$	0.74		
91	芹が谷中学校	港南区芹が谷二丁目1072番地8	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-2 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	Is/Iso	1.25	$C_T \cdot S_D$	0.36		
92	芹が谷小学校	港南区芹が谷三丁目958番地97 外	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-2 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	Is/Iso	1.25	$C_T \cdot S_D$	0.32		

17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園

No.	建築物の名称	建築物の位置 [地名地番]	建築物の主たる用途	耐震診断の方法の名称	構造耐力上主要な部分の地震に対する 安全性の評価の結果			耐震改修等の予定		備考
								内容	実施時期	
93	荻が谷南小学校	港南区荻が谷四丁目929番地2	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-2 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	Is/Iso	1.43	$C_1 \cdot S_0$	0.30		
94	野庭すずかけ小学校	港南区野庭町346番地2	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版、2017年版)	Is/Iso	1.51	$C_{1U} \cdot S_0$	0.38		
95	下野庭小学校	港南区野庭町602番地	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版、2017年版)	Is/Iso	1.26	$C_{1U} \cdot S_0$	0.35		
96	野庭中学校	港南区野庭町630番地	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版、2017年版)	Is/Iso	1.35	$C_{1U} \cdot S_0$	0.63		
97	下永谷小学校	港南区東永谷一丁目1381番地1	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版、2017年版)	Is/Iso	1.51	$C_{1U} \cdot S_0$	0.44		
98	日限山小学校	港南区日限山二丁目2325番地4 外	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版、2017年版)	Is/Iso	1.40	$C_{1U} \cdot S_0$	0.39		
99	日限山中学校	港南区日限山四丁目4499番地117	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	3-2 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨造建築物の耐震診断指針」(1996年版、2011年版)	Is	0.76	q	1.01		
100	吉原小学校	港南区日野二丁目285番地3 外	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-1 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1977年版)	Is/Iso	1.35	-	-		
101	日野中央高等特別支援学校	港南区日野中央二丁目1914番地1 外	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-2 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	Is/Iso	1.01	$C_1 \cdot S_0$	0.31		
102	日野南小学校	港南区日野南六丁目5700番地519 外	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-2 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	Is/Iso	1.35	$C_1 \cdot S_0$	0.30		
103	丸山台小学校	港南区丸山台三丁目8番地	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版、2017年版)	Is/Iso	1.43	$C_{1U} \cdot S_0$	0.89		
104	新井中学校	保土ヶ谷区新井町43番地7 外	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版、2017年版)	Is/Iso	1.38	$C_{1U} \cdot S_0$	0.38		
105	今井小学校	保土ヶ谷区今井町981番地1 外	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-2 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	Is/Iso	1.50	$C_1 \cdot S_0$	0.30		
106	富士見台小学校	保土ヶ谷区岩井町307番地	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版、2017年版)	Is/Iso	1.25	$C_{1U} \cdot S_0$	0.97		
107	岩崎小学校	保土ヶ谷区岩崎町28番地 外	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版、2017年版)	Is/Iso	1.20	$C_{1U} \cdot S_0$	0.74		
108	保土ヶ谷中学校	保土ヶ谷区釜台町80番地1	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-2 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	Is/Iso	1.50	$C_1 \cdot S_0$	0.30		
109	常盤台小学校	保土ヶ谷区釜台町119番地1 外	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-2 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	Is/Iso	1.03	$C_1 \cdot S_0$	0.41		
110	上菅田小学校	保土ヶ谷区上菅田町134番地1	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-2 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	Is/Iso	1.23	$C_1 \cdot S_0$	0.33		
111	上菅田特別支援学校	保土ヶ谷区上菅田町462番地	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版、2017年版)	Is/Iso	1.33	$C_{1U} \cdot S_0$	0.41		
112	上菅田中学校	保土ヶ谷区上菅田町779番地2	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-2 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	Is/Iso	1.25	$C_1 \cdot S_0$	0.31		
113	笹山小学校	保土ヶ谷区上菅田町1433番地	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版、2017年版)	Is/Iso	1.53	$C_{1U} \cdot S_0$	0.39		
114	新井小学校	保土ヶ谷区上菅田町1574番地1	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-2 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	Is/Iso	1.25	$C_1 \cdot S_0$	0.37		
115	上星川小学校	保土ヶ谷区上星川二丁目59番地28	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版、2017年版)	Is/Iso	1.36	$C_{1U} \cdot S_0$	1.03		

17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園

No.	建築物の名称	建築物の位置 [地名地番]	建築物の主たる用途	耐震診断の方法の名称	構造耐力上主要な部分の地震に対する 安全性の評価の結果	耐震改修等の予定		備考
						内容	実施時期	
116	川島小学校	保土ヶ谷区川島町1162番地	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-2 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	Is/Iso: 1.33 C ₁ ・S ₀ 0.36			
117	西谷中学校	保土ヶ谷区川島町1205番地1 外	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-2 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	Is/Iso: 1.55 C ₁ ・S ₀ 0.36			
118	帷子小学校	保土ヶ谷区川辺町65番地1 外	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-2 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	Is/Iso: 1.30 C ₁ ・S ₀ 0.39			
119	権太坂小学校	保土ヶ谷区権太坂二丁目366番地1 外	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版、2017年版)	Is/Iso: 1.50 C _{1U} ・S ₀ 0.41			
120	坂本小学校	保土ヶ谷区坂本町6番地1 外	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-2 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	Is/Iso: 1.08 C ₁ ・S ₀ 0.30			
121	桜台小学校	保土ヶ谷区桜ヶ丘一丁目127番地	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版、2017年版)	Is/Iso: 1.51 C _{1U} ・S ₀ 0.60			
122	岩崎中学校	保土ヶ谷区桜ヶ丘二丁目282番地 外	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版、2017年版)	Is/Iso: 1.60 C _{1U} ・S ₀ 0.99			
123	藤塚小学校	保土ヶ谷区新桜ヶ丘一丁目252番地2 外	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-2 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	Is/Iso: 1.25 C ₁ ・S ₀ 0.37			
124	瀬戸ヶ谷小学校	保土ヶ谷区瀬戸ヶ谷町243番地17	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版、2017年版)	Is/Iso: 1.50 C _{1U} ・S ₀ 0.45			
125	ろう特別支援学校	保土ヶ谷区常盤台144番地9	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版、2017年版)	Is/Iso: 1.23 C _{1U} ・S ₀ 0.76			
126	初音が丘小学校	保土ヶ谷区藤塚町12番地	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版、2017年版)	Is/Iso: 1.51 C _{1U} ・S ₀ 0.70			
127	橋中学校	保土ヶ谷区仏向町1266番地2 外	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-2 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	Is/Iso: 1.75 C ₁ ・S ₀ 0.35			
128	星川小学校	保土ヶ谷区星川三丁目364番地1	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版、2017年版)	Is/Iso: 1.26 C _{1U} ・S ₀ 0.98			
129	峯小学校	保土ヶ谷区峰岡町一丁目10番地	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-2 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	Is/Iso: 1.23 C ₁ ・S ₀ 0.31			
130	宮田中学校	保土ヶ谷区宮田町一丁目100番地	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版、2017年版)	Is/Iso: 1.51 C _{1U} ・S ₀ 0.40			
131	市沢小学校	旭区市沢町781番地 外	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版、2017年版)	Is/Iso: 1.15 C _{1U} ・S ₀ 0.70			
132	旭中学校	旭区今宿二丁目2472番地8 外	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	3-2 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨造建築物の耐震診断指針」(1996年版、2011年版)	Is: 0.95 q 1.44			
133	今宿中学校	旭区今宿東町810番地5	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版、2017年版)	Is/Iso: 1.35 C _{1U} ・S ₀ 0.31			
134	今宿小学校	旭区今宿東町829番地3	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-2 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	Is/Iso: 1.25 C ₁ ・S ₀ 0.35			
135	今宿南小学校	旭区今宿南町1825番地2 外	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版、2017年版)	Is/Iso: 1.35 C _{1U} ・S ₀ 0.89			
136	万騎が原小学校	旭区大池町66番地	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-1 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1977年版)	Is/Iso: 1.06 - -			
137	上川井小学校	旭区上川井町2913番地	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版、2017年版)	Is/Iso: 1.28 C _{1U} ・S ₀ 1.00			
138	上白根小学校	旭区上白根二丁目414番地10	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-2 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	Is/Iso: 1.35 C ₁ ・S ₀ 0.31			

17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園

No.	建築物の名称	建築物の位置 [地名地番]	建築物の主たる用途	耐震診断の方法の名称	構造耐力上主要な部分の地震に対する 安全性の評価の結果			耐震改修等の予定		備考
								内容	実施時期	
139	上白根中学校	旭区上白根町865番地4 外	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-2 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	Is/Iso	1.26	$C_T \cdot S_D$	0.43		
140	四季の森小学校	旭区上白根町865番地5	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版、2017年版)	Is/Iso	1.41	$C_{TU} \cdot S_D$	0.77		
141	都岡中学校	旭区川井宿町32番地2	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版、2017年版)	Is/Iso	1.55	$C_{TU} \cdot S_D$	0.38		
142	川井小学校	旭区川井宿町32番地14 外	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版、2017年版)	Is/Iso	1.61	$C_{TU} \cdot S_D$	0.73		
143	本宿中学校	旭区川島町2049番地2 外	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版、2017年版)	Is/Iso	1.40	$C_{TU} \cdot S_D$	0.86		
144	左近山中学校	旭区左近山157番地31	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	3-2 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨造建築物の耐震診断指針」(1996年版、2011年版)	Is	0.73	q	2.95		
145	左近山小学校(第一校舎)	旭区左近山1997番地2	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-1 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1977年版)	Is/Iso	1.01	-	-		
146	左近山小学校(第二校舎)	旭区左近山1997番地2	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版、2017年版)	Is/Iso	1.55	$C_{TU} \cdot S_D$	0.47		
147	笹野台小学校	旭区笹野台四丁目53番地25 外	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-2 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	Is/Iso	1.31	$C_T \cdot S_D$	0.33		
148	さちが丘小学校	旭区さちが丘110番地2	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-2 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	Is/Iso	1.23	$C_T \cdot S_D$	0.34		
149	不動丸小学校	旭区白根三丁目539番地2 外	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	15 建築物の構造耐力上主要な部分が昭和56年6月1日以降におけるある時点の建築基準法(昭和25年法律第201号)並びにこれに基づく命令及び条例の規定(構造耐力に係る部分(構造計算にあつては、地震に係る部分に限る。))に適合するものであることを確認する方法	確認できる	確認できる	-	-		
150	善部小学校	旭区善部町4番地1 外	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-2 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	Is/Iso	1.21	$C_T \cdot S_D$	0.33		
151	都岡小学校	旭区都岡町4番地1	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-2 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	Is/Iso	1.25	$C_T \cdot S_D$	0.31		
152	鶴ヶ峯小学校	旭区鶴ヶ峰一丁目42番地2	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版、2017年版)	Is/Iso	1.51	$C_{TU} \cdot S_D$	0.51		
153	中尾小学校	旭区中尾一丁目1番地2	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版、2017年版)	Is/Iso	1.50	$C_{TU} \cdot S_D$	0.40		
154	希望ヶ丘小学校	旭区中希望ヶ丘124番地1	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-2 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	Is/Iso	1.31	$C_T \cdot S_D$	0.31		
155	中沢小学校	旭区中沢三丁目86番地150 外	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-1 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1977年版)	Is/Iso	1.26	-	-		
156	白根小学校	旭区中白根一丁目1370番地1 外	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-2 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	Is/Iso	1.33	$C_T \cdot S_D$	0.35		
157	東希望ヶ丘小学校	旭区東希望ヶ丘159番地1 外	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版、2017年版)	Is/Iso	1.50	$C_{TU} \cdot S_D$	0.61		
158	二俣川小学校	旭区二俣川一丁目33番地3 外	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版、2017年版)	Is/Iso	1.36	$C_{TU} \cdot S_D$	0.85		
159	本宿小学校	旭区本宿町16番地1	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-2 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	Is/Iso	1.20	$C_T \cdot S_D$	0.31		
160	万騎が原中学校	旭区万騎が原31番地1	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版、2017年版)	Is/Iso	1.35	$C_{TU} \cdot S_D$	0.84		
161	南希望ヶ丘中学校	旭区南希望ヶ丘108番地8 外	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版、2017年版)	Is/Iso	1.33	$C_{TU} \cdot S_D$	0.34		

17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園

	建築物の名称	建築物の位置 [地名地番]	建築物の主たる用途	耐震診断の方法の名称	構造耐力上主要な部分の地震に対する 安全性の評価の結果	耐震改修等の予定		備考
						内容	実施時期	
162	南本宿小学校	旭区南本宿町76番地8	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版、2017年版)	Is/Iso 1.23 $C_{T0} \cdot S_D$ 0.61			
163	若葉台中学校	旭区若葉台一丁目1番地	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版、2017年版)	Is/Iso 1.50 $C_{T0} \cdot S_D$ 0.42			
164	若葉台特別支援学校	旭区若葉台二丁目5番地	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-2 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	Is/Iso 1.46 $C_T \cdot S_D$ 0.33			
165	若葉台小学校	旭区若葉台二丁目14番地3	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版、2017年版)	Is/Iso 1.48 $C_{T0} \cdot S_D$ 1.11			
166	山王台小学校	磯子区磯子五丁目817番地5 外	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版、2017年版)	Is/Iso 1.26 $C_{T0} \cdot S_D$ 0.96			
167	浜小学校	磯子区磯子台961番地3 外	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-2 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	Is/Iso 1.18 $C_T \cdot S_D$ 0.31			
168	岡村中学校	磯子区岡村一丁目1521番地 外	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-2 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	Is/Iso 1.11 $C_T \cdot S_D$ 0.33			
169	岡村小学校	磯子区岡村四丁目684番地 外	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-2 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	Is/Iso 1.28 $C_T \cdot S_D$ 0.36			
170	さわの里小学校	磯子区上中里1035番地 外	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版、2017年版)	Is/Iso 1.50 $C_{T0} \cdot S_D$ 0.40			
171	汐見台中学校	磯子区汐見台一丁目2番地1	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版、2017年版)	Is/Iso 1.01 $C_{T0} \cdot S_D$ 0.61			
172	浜中学校	磯子区杉田三丁目1735番地 外	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版、2017年版)	Is/Iso 1.50 $C_{T0} \cdot S_D$ 0.58			
173	梅林小学校	磯子区杉田五丁目598番地5 外	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版、2017年版)	Is/Iso 1.18 $C_{T0} \cdot S_D$ 0.57			
174	根岸小学校	磯子区西町155番地3 外	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-2 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	Is/Iso 1.25 $C_T \cdot S_D$ 0.33			
175	磯子小学校	磯子区久木町298番地1 外	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-2 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	Is/Iso 1.48 $C_T \cdot S_D$ 0.35			
176	滝頭小学校	磯子区丸山二丁目8番地1 外	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版、2017年版)	Is/Iso 1.13 $C_{T0} \cdot S_D$ 0.39			
177	森東小学校	磯子区森一丁目2043番地1 外	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版、2017年版)	Is/Iso 1.16 $C_{T0} \cdot S_D$ 0.38			
178	屏風浦小学校	磯子区森三丁目644番地2 外	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-2 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	Is/Iso 1.25 $C_T \cdot S_D$ 0.33			
179	洋光台第一小学校	磯子区洋光台一丁目4番地	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-2 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	Is/Iso 1.18 $C_T \cdot S_D$ 0.31			
180	洋光台第三小学校	磯子区洋光台二丁目4番地	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版、2017年版)	Is/Iso 1.53 $C_{T0} \cdot S_D$ 0.51			
181	洋光台第一中学校	磯子区洋光台二丁目5番地	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版、2017年版)	Is/Iso 1.45 $C_{T0} \cdot S_D$ 0.40			
182	洋光台第二小学校	磯子区洋光台四丁目15番地	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-2 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	Is/Iso 1.25 $C_T \cdot S_D$ 0.30			
183	洋光台第四小学校	磯子区洋光台六丁目6番地	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版、2017年版)	Is/Iso 1.58 $C_{T0} \cdot S_D$ 0.52			
184	洋光台第二中学校	磯子区洋光台六丁目41番地	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版、2017年版)	Is/Iso 1.26 $C_{T0} \cdot S_D$ 0.49			

17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園

No.	建築物の名称	建築物の位置 [地名地番]	建築物の主たる用途	耐震診断の方法の名称	構造耐力上主要な部分の地震に対する 安全性の評価の結果	耐震改修等の予定		備考
						内容	実施時期	
185	義務教育学校 西金沢学園 分校舎(後期課程)	金沢区釜利谷西四丁目2229番地5 外	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版、2017年版)	Is/Iso 1.56 C _{TU} ・S _D 0.38			
186	義務教育学校 西金沢学園 本校舎(前期課程)	金沢区釜利谷西四丁目2279番地4 外	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-2 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	Is/Iso 1.18 C _T ・S _D 0.31			
187	金沢中学校	金沢区釜利谷東一丁目287番地439	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-2 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	Is/Iso 1.15 C _T ・S _D 0.33			
188	釜利谷東小学校	金沢区釜利谷東二丁目4134番地1 外	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版、2017年版)	Is/Iso 1.50 C _{TU} ・S _D 0.45			
189	釜利谷小学校	金沢区釜利谷東六丁目878番地1 外	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-2 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	Is/Iso 1.23 C _T ・S _D 0.31			
190	大道中学校	金沢区大道一丁目2963番地 外	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版、2017年版)	Is/Iso 1.46 C _{TU} ・S _D 0.41			
191	大道小学校	金沢区大道二丁目2488番地 外	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版、2017年版)	Is/Iso 1.58 C _{TU} ・S _D 0.68			
192	高舟台小学校	金沢区高舟台一丁目3213番地16 外	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-2 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	Is/Iso 1.18 C _T ・S _D 0.31			
193	八景小学校	金沢区泥亀一丁目7番地4 外	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-2 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	Is/Iso 1.21 C _T ・S _D 0.30			
194	文庫小学校	金沢区寺前二丁目256番地1 外	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-2 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	Is/Iso 1.05 C _T ・S _D 0.33			
195	西富岡小学校	金沢区富岡西五丁目753番地2	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版、2017年版)	Is/Iso 1.23 C _{TU} ・S _D 0.76			
196	富岡中学校	金沢区富岡西五丁目753番地152	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-2 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	Is/Iso 1.26 C _T ・S _D 0.35			
197	富岡小学校	金沢区富岡西七丁目1435番地 外	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版、2017年版)	Is/Iso 1.55 C _{TU} ・S _D 0.65			
198	富岡東中学校	金沢区並木一丁目6番地	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版、2017年版)	Is/Iso 1.53 C _{TU} ・S _D 0.45			
199	並木第一小学校	金沢区並木一丁目7番地	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-2 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	Is/Iso 1.21 C _T ・S _D 0.41			
200	並木中央小学校	金沢区並木一丁目25番地	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版、2017年版)	Is/Iso 1.21 C _{TU} ・S _D 0.94			
201	西柴中学校	金沢区西柴一丁目62番地1 外	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-1 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1977年版)	Is/Iso 1.21 - -			
202	西柴小学校	金沢区西柴四丁目186番地1 外	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版、2017年版)	Is/Iso 1.51 C _{TU} ・S _D 0.50			
203	朝比奈小学校	金沢区東朝比奈二丁目673番地8 外	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版、2017年版)	Is/Iso 1.45 C _{TU} ・S _D 1.13			
204	金沢小学校	金沢区町屋町165番地 外	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-2 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	Is/Iso 1.20 C _T ・S _D 0.41			
205	六浦中学校	金沢区六浦一丁目4017番地1 外	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版、2017年版)	Is/Iso 1.26 C _{TU} ・S _D 0.35			
206	六浦小学校	金沢区六浦三丁目3575番地 外	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-2 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	Is/Iso 1.23 C _T ・S _D 0.31			
207	瀬ヶ崎小学校	金沢区六浦東三丁目591番地1	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版、2017年版)	Is/Iso 1.45 C _{TU} ・S _D 0.90			

17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園

	建築物の名称	建築物の位置 [地名地番]	建築物の主たる用途	耐震診断の方法の名称	構造耐力上主要な部分の地震に対する 安全性の評価の結果				耐震改修等の予定		備考
									内容	実施時期	
208	大綱中学校	港北区大倉山三丁目611番地1	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-2 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	Is/Iso	1.01	$C_T \cdot S_D$	0.35			
209	大綱小学校	港北区大倉山四丁目976番地1 外	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-1 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1977年版)	Is/Iso	1.05	-	-			
210	太尾小学校	港北区大倉山七丁目1880番地1 外	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-2 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	Is/Iso	1.33	$C_T \cdot S_D$	0.31			
211	大曾根小学校	港北区大曾根二丁目491番地1 外	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版、2017年版)	Is/Iso	1.30	$C_{TU} \cdot S_D$	0.53			
212	港北小学校	港北区菊名二丁目61番地1 外	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-2 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	Is/Iso	1.25	$C_T \cdot S_D$	0.34			
213	菊名小学校	港北区菊名五丁目592番地1 外	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-2 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	Is/Iso	1.21	$C_T \cdot S_D$	0.31			
214	城郷中学校	港北区小机町325番地6	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版、2017年版)	Is/Iso	1.36	$C_{TU} \cdot S_D$	0.84			
215	篠原西小学校	港北区篠原町1241番地1 外	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-2 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	Is/Iso	1.30	$C_T \cdot S_D$	0.34			
216	篠原中学校	港北区篠原町1479番地1 外	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-2 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	Is/Iso	1.21	$C_T \cdot S_D$	0.31			
217	篠原小学校	港北区篠原東三丁目1611番地2	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版、2017年版)	Is/Iso	1.38	$C_{TU} \cdot S_D$	0.43			
218	新吉田第二小学校	港北区新吉田町505番地 外	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-2 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	Is/Iso	1.23	$C_T \cdot S_D$	0.31			
219	新田小学校	港北区新吉田町3226番地1	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-2 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	Is/Iso	1.30	$C_T \cdot S_D$	0.38			
220	新田中学校	港北区新吉田東五丁目1526番地3	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-2 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	Is/Iso	1.21	$C_T \cdot S_D$	0.35			
221	新吉田小学校	港北区新吉田東六丁目2155番地1	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-2 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	Is/Iso	1.21	$C_T \cdot S_D$	0.31			
222	高田小学校	港北区高田町1774番地	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版、2017年版)	Is/Iso	1.51	$C_{TU} \cdot S_D$	0.68			
223	高田東小学校	港北区高田東二丁目1619番地1	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-2 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	Is/Iso	1.35	$C_T \cdot S_D$	0.31			
224	樽町中学校	港北区樽町四丁目1133番地1 外	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版、2017年版)	Is/Iso	1.06	$C_{TU} \cdot S_D$	0.36			
225	綱島小学校	港北区綱島西三丁目142番地62	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版、2017年版)	Is/Iso	1.32	$C_{TU} \cdot S_D$	0.42			
226	北綱島小学校	港北区綱島西五丁目472番地 外	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版、2017年版)	Is/Iso	1.51	$C_{TU} \cdot S_D$	0.46			
227	綱島東小学校	港北区綱島東三丁目1459番地 外	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-2 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	Is/Iso	1.00	$C_T \cdot S_D$	0.36			
228	城郷小学校	港北区鳥山町814番地1 外	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-2 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	Is/Iso	1.20	$C_T \cdot S_D$	0.31			
229	新羽中学校	港北区新羽町1434番地4 外	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版、2017年版)	Is/Iso	1.55	$C_{TU} \cdot S_D$	0.38			
230	新羽小学校	港北区新羽町1452番地2 外	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版、2017年版)	Is/Iso	1.51	$C_{TU} \cdot S_D$	0.47			

17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園

No.	建築物の名称	建築物の位置 [地名地番]	建築物の主たる用途	耐震診断の方法の名称	構造耐力上主要な部分の地震に対する 安全性の評価の結果				耐震改修等の予定		備考
					Is/Iso	1.53	$C_{T1} \cdot S_D$	0.61	内容	実施時期	
231	矢上小学校	港北区日吉三丁目933番地6 外	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版、2017年版)	Is/Iso	1.53	$C_{T1} \cdot S_D$	0.61			
232	駒林小学校	港北区日吉本町二丁目2244番地1 外	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-2 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	Is/Iso	1.20	$C_T \cdot S_D$	0.30			
233	日吉南小学校	港北区日吉本町四丁目1202番地 外	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-1 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1977年版)	Is/Iso	1.40	-	-			
234	日吉台中学校	港北区日吉本町四丁目1265番地1 外	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版、2017年版)	Is/Iso	1.25	$C_{T1} \cdot S_D$	0.55			
235	日吉西中学校	港北区日吉本町五丁目148番地2	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版、2017年版)	Is/Iso	1.26	$C_{T1} \cdot S_D$	0.44			
236	大豆戸小学校	港北区大豆戸町759番地1 外	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-2 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	Is/Iso	1.00	$C_T \cdot S_D$	0.41			
237	師岡小学校	港北区師岡町986番地	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-2 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	Is/Iso	1.23	$C_T \cdot S_D$	0.39			
238	上山小学校	緑区上山二丁目581番地1	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-2 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	Is/Iso	1.40	$C_T \cdot S_D$	0.37			
239	鴨居小学校	緑区鴨居四丁目1193番地2 外	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-1 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1977年版)	Is/Iso	1.16	-	-			
240	鴨居中学校	緑区鴨居五丁目1627番地1 外	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版、2017年版)	Is/Iso	1.33	$C_{T1} \cdot S_D$	0.50			
241	緑小学校	緑区鴨居五丁目1656番地1	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-2 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	Is/Iso	1.98	$C_T \cdot S_D$	0.40			
242	山下小学校	緑区北八朔町1865番地3	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版、2017年版)	Is/Iso	1.00	$C_{T1} \cdot S_D$	0.34			
243	霧が丘小学校	緑区霧が丘四丁目3番地	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版、2017年版)	Is/Iso	1.26	$C_{T1} \cdot S_D$	0.49			
244	竹山小学校	緑区竹山三丁目1番地16	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版、2017年版)	Is/Iso	1.53	$C_{T1} \cdot S_D$	0.47			
245	田奈中学校	緑区長津田二丁目1693番地1	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-2 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	Is/Iso	1.38	$C_T \cdot S_D$	0.51			
246	長津田小学校	緑区長津田町2330番地1 外	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版、2017年版)	Is/Iso	1.06	$C_{T1} \cdot S_D$	0.39			
247	長津田第二小学校	緑区長津田町2469番地3	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版、2017年版)	Is/Iso	1.51	$C_{T1} \cdot S_D$	0.41			
248	中山小学校	緑区中山町924番地1	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-1 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1977年版)	Is/Iso	1.20	-	-			
249	東本郷小学校	緑区東本郷五丁目971番地3	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-2 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	Is/Iso	1.25	$C_T \cdot S_D$	0.30			
250	三保小学校	緑区三保町1892番地2	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-2 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	Is/Iso	1.25	$C_T \cdot S_D$	0.32			
251	青葉台中学校	青葉区青葉二丁目25番地2	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版、2017年版)	Is/Iso	1.30	$C_{T1} \cdot S_D$	0.33			
252	あざみ野第一小学校	青葉区あざみ野四丁目6番地1	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版、2017年版)	Is/Iso	1.25	$C_{T1} \cdot S_D$	0.44			
253	東市ケ尾小学校	青葉区市ケ尾町519番地	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-2 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	Is/Iso	1.20	$C_T \cdot S_D$	0.31			

17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園

No.	建築物の名称	建築物の位置 [地名地番]	建築物の主たる用途	耐震診断の方法の名称	構造耐力上主要な部分の地震に対する 安全性の評価の結果				耐震改修等の予定		備考
									内容	実施時期	
254	市ヶ尾小学校	青葉区市ヶ尾町1632番地2	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版、2017年版)	Is/Iso	1.13	$C_{T1} \cdot S_D$	0.70			
255	美しが丘東小学校	青葉区美しが丘二丁目25番地8	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版、2017年版)	Is/Iso	1.38	$C_{T1} \cdot S_D$	0.39			
256	美しが丘小学校	青葉区美しが丘二丁目29番地1	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版、2017年版)	Is/Iso	1.25	$C_{T1} \cdot S_D$	0.59			
257	美しが丘中学校	青葉区美しが丘三丁目41番地1	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版、2017年版)	Is/Iso	1.28	$C_{T1} \cdot S_D$	0.99			
258	元石川小学校	青葉区美しが丘四丁目31番地1	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-2 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	Is/Iso	1.48	$C_T \cdot S_D$	0.51			
259	山内中学校	青葉区美しが丘五丁目4番地	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-1 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1977年版)	Is/Iso	1.23	-	-			
260	谷本中学校	青葉区梅が丘5番地1	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版、2017年版)	Is/Iso	1.53	$C_{T1} \cdot S_D$	0.43			
261	榎が丘小学校	青葉区榎が丘29番地2	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版、2017年版)	Is/Iso	1.06	$C_{T1} \cdot S_D$	0.42			
262	鴨志田第一小学校	青葉区鴨志田町805番地6 外	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版、2017年版)	Is/Iso	1.30	$C_{T1} \cdot S_D$	0.38			
263	鉄小学校	青葉区鉄町427番地 外	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版、2017年版)	Is/Iso	1.25	$C_{T1} \cdot S_D$	0.38			
264	青葉台小学校	青葉区桜台47番地2	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版、2017年版)	Is/Iso	1.40	$C_{T1} \cdot S_D$	0.87			
265	山内小学校	青葉区新石川一丁目20番地1 外	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版、2017年版)	Is/Iso	1.53	$C_{T1} \cdot S_D$	0.43			
266	嶮山小学校	青葉区すすき野一丁目6番地4	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版、2017年版)	Is/Iso	1.26	$C_{T1} \cdot S_D$	0.79			
267	すすき野小学校	青葉区すすき野三丁目4番地1	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版、2017年版)	Is/Iso	1.26	$C_{T1} \cdot S_D$	0.38			
268	すすき野中学校	青葉区すすき野三丁目4番地3	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版、2017年版)	Is/Iso	1.31	$C_{T1} \cdot S_D$	0.39			
269	奈良中学校	青葉区すみよし台36番地3	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-2 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	Is/Iso	1.25	$C_T \cdot S_D$	0.39			
270	田奈小学校	青葉区田奈町51番地13	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-1 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1977年版)	Is/Iso	1.16	-	-			
271	緑が丘中学校	青葉区千草台50番地1 外	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版、2017年版)	Is/Iso	1.56	$C_{T1} \cdot S_D$	0.97			
272	つつじが丘小学校	青葉区つつじが丘34番地1	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-1 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1977年版)	Is/Iso	1.21	-	-			
273	奈良小学校	青葉区奈良町1541番地2	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版、2017年版)	Is/Iso	1.01	$C_{T1} \cdot S_D$	0.34			
274	谷本小学校	青葉区藤が丘一丁目55番地10	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-2 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	Is/Iso	1.30	$C_T \cdot S_D$	0.32			
275	藤が丘小学校	青葉区藤が丘二丁目30番地3	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版、2017年版)	Is/Iso	1.55	$C_{T1} \cdot S_D$	0.38			
276	みたけ台小学校	青葉区みたけ台18番地1	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版、2017年版)	Is/Iso	1.50	$C_{T1} \cdot S_D$	0.38			

17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園

	建築物の名称	建築物の位置 [地名地番]	建築物の主たる用途	耐震診断の方法の名称	構造耐力上主要な部分の地震に対する 安全性の評価の結果	耐震改修等の予定		備考		
						内容	実施時期			
277	みたけ台中学校	青葉区みたけ台30番地	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版、2017年版)	Is/Iso	1.23	$C_{T0} \cdot S_D$	0.44		
278	もえぎ野小学校	青葉区もえぎ野16番地	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版、2017年版)	Is/Iso	1.30	$C_{T0} \cdot S_D$	0.30		
279	都田西小学校	都筑区池辺町2452番地1 外	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版、2017年版)	Is/Iso	1.00	$C_{T0} \cdot S_D$	0.40		
280	都田中学校	都筑区池辺町2755番地1 外	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版、2017年版)	Is/Iso	1.30	$C_{T0} \cdot S_D$	0.39		
281	都田小学校	都筑区池辺町2828番地	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版、2017年版)	Is/Iso	1.25	$C_{T0} \cdot S_D$	0.40		
282	中川小学校	都筑区牛久保東二丁目21番地	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	15 建築物の構造耐力上主要な部分が昭和56年6月1日以降におけるある時点の建築基準法(昭和25年法律第201号)並びにこれに基づく命令及び条例の規定(構造耐力に係る部分(構造計算にあつては、地震に係る部分に限る。))に適合するものであることを確認する方法	確認できる	確認できる	-	-		
283	荏田小学校	都筑区荏田南町694番地	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版、2017年版)	Is/Iso	1.38	$C_{T0} \cdot S_D$	0.43		
284	中川中学校	都筑区大瀬町240番地1	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版、2017年版)	Is/Iso	1.53	$C_{T0} \cdot S_D$	0.38		
285	折本小学校	都筑区折本町1321番地 外	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-2 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	Is/Iso	1.36	$C_T \cdot S_D$	0.39		
286	勝田小学校	都筑区勝田町348番地2	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-2 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	Is/Iso	1.18	$C_T \cdot S_D$	0.35		
287	川和小学校	都筑区川和町1463番地1 外	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-2 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	Is/Iso	1.25	$C_T \cdot S_D$	0.36		
288	すみれが丘小学校	都筑区すみれが丘34番地	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版、2017年版)	Is/Iso	1.50	$C_{T0} \cdot S_D$	0.48		
289	茅ヶ崎中学校	都筑区茅ヶ崎南一丁目10番地	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-2 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	Is/Iso	1.06	$C_T \cdot S_D$	0.31		
290	山田小学校	都筑区東山田三丁目29番地	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版、2017年版)	Is/Iso	1.20	$C_{T0} \cdot S_D$	0.91		
291	川和中学校	都筑区富士見が丘21番地3	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-2 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	Is/Iso	1.45	$C_T \cdot S_D$	0.48		
292	川上小学校	戸塚区秋葉町203番地2	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版、2017年版)	Is/Iso	1.35	$C_{T0} \cdot S_D$	0.32		
293	柏尾小学校	戸塚区柏尾町1317番地 外	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-2 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	Is/Iso	1.11	$C_T \cdot S_D$	0.30		
294	川上北小学校	戸塚区川上町63番地1 外	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-1 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1977年版)	Is/Iso	1.50	-	-		
295	東汲小学校	戸塚区汲沢一丁目1534番地 外	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版、2017年版)	Is/Iso	1.38	$C_{T0} \cdot S_D$	0.53		
296	汲沢小学校	戸塚区汲沢三丁目926番地 外	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-1 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1977年版)	Is/Iso	1.28	-	-		
297	汲沢中学校	戸塚区汲沢町字畑田556番地1 外	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-2 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	Is/Iso	1.28	$C_T \cdot S_D$	0.30		
298	小雀小学校	戸塚区小雀町1870番地1 外	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版、2017年版)	Is/Iso	1.15	$C_{T0} \cdot S_D$	0.35		
299	豊田中学校	戸塚区下倉田町字五反田950番地1 外	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-2 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	Is/Iso	1.28	$C_T \cdot S_D$	0.36		

17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園

No.	建築物の名称	建築物の位置 [地名地番]	建築物の主たる用途	耐震診断の方法の名称	構造耐力上主要な部分の地震に対する 安全性の評価の結果				耐震改修等の予定		備考
									内容	実施時期	
300	戸塚小学校(B棟)	戸塚区戸塚町132番地1	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版、2017年版)	Is/Iso	1.48	$C_{T0} \cdot S_0$	0.70			
301	戸塚小学校(A棟)	戸塚区戸塚町132番地1	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版、2017年版)	Is/Iso	1.41	$C_{T0} \cdot S_0$	0.70			
302	南戸塚小学校	戸塚区戸塚町2790番地3 外	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版、2017年版)	Is/Iso	1.23	$C_{T0} \cdot S_0$	0.93			
303	戸塚中学校	戸塚区戸塚町字二十二ノ区4542番地外	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版、2017年版)	Is/Iso	1.38	$C_{T0} \cdot S_0$	0.76			
304	鳥が丘小学校	戸塚区鳥が丘53番地	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-2 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	Is/Iso	1.11	$C_T \cdot S_0$	0.32			
305	名瀬小学校	戸塚区名瀬町776番地	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-2 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	Is/Iso	1.50	$C_T \cdot S_0$	0.32			
306	名瀬中学校	戸塚区名瀬町791番地13	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版、2017年版)	Is/Iso	1.48	$C_{T0} \cdot S_0$	0.40			
307	大正中学校	戸塚区原宿四丁目72番地 外	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-2 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	Is/Iso	1.20	$C_T \cdot S_0$	0.33			
308	大正小学校	戸塚区原宿四丁目203番地1 外	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版、2017年版)	Is/Iso	1.41	$C_{T0} \cdot S_0$	0.57			
309	境木小学校	戸塚区平戸三丁目1907番地5 外	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版、2017年版)	Is/Iso	1.43	$C_{T0} \cdot S_0$	0.75			
310	境木中学校	戸塚区平戸三丁目2016番地1	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版、2017年版)	Is/Iso	1.38	$C_{T0} \cdot S_0$	0.86			
311	平戸小学校	戸塚区平戸町988番地1	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版、2017年版)	Is/Iso	1.13	$C_{T0} \cdot S_0$	0.86			
312	平戸台小学校	戸塚区平戸町1165番地4 外	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-2 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	Is/Iso	1.45	$C_T \cdot S_0$	0.30			
313	深谷中学校	戸塚区深谷町字下モ田1071番地	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版、2017年版)	Is/Iso	1.36	$C_{T0} \cdot S_0$	0.40			
314	深谷台小学校	戸塚区深谷町1312番地1 外	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-2 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	Is/Iso	1.38	$C_T \cdot S_0$	0.37			
315	深谷小学校	戸塚区深谷町1697番地2 外	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版、2017年版)	Is/Iso	1.40	$C_{T0} \cdot S_0$	0.39			
316	舞岡中学校	戸塚区舞岡町字杉ヶ崎226番地3 外	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版、2017年版)	Is/Iso	1.26	$C_{T0} \cdot S_0$	0.42			
317	俣野小学校	戸塚区俣野町371番地 外	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版、2017年版)	Is/Iso	1.50	$C_{T0} \cdot S_0$	0.46			
318	南舞岡小学校	戸塚区南舞岡四丁目1976番地85 外	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版、2017年版)	Is/Iso	1.31	$C_{T0} \cdot S_0$	1.01			
319	矢部小学校	戸塚区矢部町1698番地1 外	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版、2017年版)	Is/Iso	1.11	$C_{T0} \cdot S_0$	0.65			
320	東戸塚小学校	戸塚区吉田町237番地2 外	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-2 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	Is/Iso	1.00	$C_T \cdot S_0$	0.37			
321	飯島中学校	栄区飯島町746番地1 外	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-2 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	Is/Iso	1.18	$C_T \cdot S_0$	0.48			
322	飯島小学校	栄区飯島町1113番地2 外	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-1 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1977年版)	Is/Iso	1.08	-	-			

17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園

No.	建築物の名称	建築物の位置 [地名地番]	建築物の主たる用途	耐震診断の方法の名称	構造耐力上主要な部分の地震に対する 安全性の評価の結果				耐震改修等の予定		備考
					I_s	q	$C_T \cdot S_D$	$C_{TU} \cdot S_D$	内容	実施時期	
323	上郷小学校	栄区犬山町1747番地166 外	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	別表1-2 指針第1第二号に定める建築物の耐震診断の方法	I_s	0.74	q	1.00			
324	上郷中学校	栄区犬山町1752番地2	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	別表1-2 指針第1第二号に定める建築物の耐震診断の方法	I_s	0.77	q	1.01			
325	笠間小学校	栄区笠間三丁目1555番地4	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-2 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	I_s/I_{so}	1.35	$C_T \cdot S_D$	0.33			
326	桂台中学校	栄区桂台中2231番地100 外	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-2 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	I_s/I_{so}	1.41	$C_T \cdot S_D$	0.33			
327	桂台小学校	栄区桂台南一丁目1127番地4	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版、2017年版)	I_s/I_{so}	1.28	$C_{TU} \cdot S_D$	0.80			
328	本郷中学校	栄区桂町84番地14 外	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版、2017年版)	I_s/I_{so}	1.06	$C_{TU} \cdot S_D$	0.81			
329	桜井小学校	栄区上郷町242番地2 外	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版、2017年版)	I_s/I_{so}	1.50	$C_{TU} \cdot S_D$	0.39			
330	公田小学校	栄区公田町921番地4 外	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-2 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	I_s/I_{so}	1.26	$C_T \cdot S_D$	0.31			
331	西本郷中学校	栄区小菅ヶ谷一丁目1870番地 外	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版、2017年版)	I_s/I_{so}	1.45	$C_{TU} \cdot S_D$	0.40			
332	西本郷小学校	栄区小菅ヶ谷二丁目1750番地3	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版、2017年版)	I_s/I_{so}	1.46	$C_{TU} \cdot S_D$	0.44			
333	本郷特別支援学校	栄区小菅ヶ谷三丁目313番地 外	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版、2017年版)	I_s/I_{so}	1.56	$C_{TU} \cdot S_D$	0.38			
334	小山台小学校	栄区小山台一丁目2822番地1 外	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版、2017年版)	I_s/I_{so}	1.26	$C_{TU} \cdot S_D$	0.38			
335	庄戸小学校	栄区庄戸一丁目1216番地335	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-2 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	I_s/I_{so}	1.41	$C_T \cdot S_D$	0.57			
336	千秀小学校	栄区田谷町1840番地 外	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-2 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	I_s/I_{so}	1.25	$C_T \cdot S_D$	0.31			
337	豊田小学校	栄区長沼町125番地2 外	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版、2017年版)	I_s/I_{so}	1.20	$C_{TU} \cdot S_D$	0.38			
338	本郷小学校	栄区中野町16番地1	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-2 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	I_s/I_{so}	1.18	$C_T \cdot S_D$	0.31			
339	小菅ヶ谷小学校	栄区本郷台四丁目1000番地3	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版、2017年版)	I_s/I_{so}	1.13	$C_{TU} \cdot S_D$	0.31			
340	泉が丘中学校	泉区和泉が丘三丁目2221番地 外	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-2 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	I_s/I_{so}	1.23	$C_T \cdot S_D$	0.38			
341	中和中学校	泉区和泉中央北二丁目4076番地2 外	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版、2017年版)	I_s/I_{so}	1.46	$C_{TU} \cdot S_D$	0.41			
342	和泉小学校	泉区和泉中央北一丁目4363番地3 外	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版、2017年版)	I_s/I_{so}	1.36	$C_{TU} \cdot S_D$	0.83			
343	伊勢山小学校	泉区和泉中央南二丁目2868番地1	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版、2017年版)	I_s/I_{so}	1.40	$C_{TU} \cdot S_D$	0.39			
344	中和小学校	泉区和泉中央南四丁目3705番地1 外	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-2 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	I_s/I_{so}	1.21	$C_T \cdot S_D$	0.34			
345	中和南小学校	泉区和泉町985番地1 外	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	3-2 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨造建築物の耐震診断指針」(1996年版、2011年版)	I_s	0.83	q	3.33			

17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園

No.	建築物の名称	建築物の位置 [地名地番]	建築物の主たる用途	耐震診断の方法の名称	構造耐力上主要な部分の地震に対する 安全性の評価の結果				耐震改修等の予定		備考
									内容	実施時期	
346	下和泉小学校	泉区和泉町1436番地1	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版、2017年版)	Is/Iso	1.40	$C_{T0} \cdot S_D$	0.73			
347	いずみ野小学校	泉区和泉町6211番地1	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版、2017年版)	Is/Iso	1.41	$C_{T0} \cdot S_D$	0.86			
348	岡津小学校	泉区岡津町2311番地 外	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版、2017年版)	Is/Iso	1.11	$C_{T0} \cdot S_D$	0.62			
349	岡津中学校	泉区岡津町2336番地 外	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版、2017年版)	Is/Iso	1.36	$C_{T0} \cdot S_D$	0.35			
350	上飯田小学校	泉区上飯田町1896番地15	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-1 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1977年版)	Is/Iso	1.30	-	-			
351	上飯田中学校	泉区上飯田町2279番地2	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版、2017年版)	Is/Iso	1.38	$C_{T0} \cdot S_D$	0.38			
352	飯田北いちよう小学校	泉区上飯田町3782番地2	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版、2017年版)	Is/Iso	1.31	$C_{T0} \cdot S_D$	0.33			
353	新橋小学校	泉区新橋町909番地	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-2 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	Is/Iso	1.25	$C_T \cdot S_D$	0.33			
354	中田中学校	泉区中田北二丁目2095番地 外	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-2 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	Is/Iso	1.41	$C_T \cdot S_D$	0.34			
355	東中田小学校	泉区中田東四丁目3278番地2 外	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-2 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	Is/Iso	1.25	$C_T \cdot S_D$	0.33			
356	中田小学校	泉区中田南四丁目1017番地 外	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版、2017年版)	Is/Iso	1.26	$C_{T0} \cdot S_D$	0.31			
357	葛野小学校	泉区中田南五丁目385番地 外	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	3-2 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨造建築物の耐震診断指針」(1996年版、2011年版)	Is	0.90	q	1.03			
358	相沢小学校	瀬谷区相沢二丁目56番地1 外	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版、2017年版)	Is/Iso	1.36	$C_{T0} \cdot S_D$	1.06			
359	原中学校(A棟)	瀬谷区阿久和西二丁目1番地6	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-2 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	Is/Iso	1.21	$C_T \cdot S_D$	0.31			
360	原中学校(B棟)	瀬谷区阿久和西二丁目1番地6	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-2 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	Is/Iso	1.41	$C_T \cdot S_D$	0.31			
361	原小学校	瀬谷区阿久和東四丁目33番地1 外	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-2 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	Is/Iso	1.10	$C_T \cdot S_D$	0.32			
362	東野中学校	瀬谷区東野94番地1	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-2 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	Is/Iso	1.23	$C_T \cdot S_D$	0.34			
363	瀬谷さくら小学校	瀬谷区下瀬谷三丁目58番地11	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-2 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	Is/Iso	1.41	$C_T \cdot S_D$	0.31			
364	上瀬谷小学校	瀬谷区瀬谷町7141番地1	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版、2017年版)	Is/Iso	1.26	$C_{T0} \cdot S_D$	0.76			
365	瀬谷中学校	瀬谷区中央5番地41	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版、2017年版)	Is/Iso	1.38	$C_{T0} \cdot S_D$	0.43			
366	瀬谷第二小学校	瀬谷区橋戸二丁目41番地1 外	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版、2017年版)	Is/Iso	1.40	$C_{T0} \cdot S_D$	0.48			
367	二つ橋高等特別支援学校	瀬谷区二つ橋町宇広町469番地41	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版、2017年版)	Is/Iso	1.46	$C_{T0} \cdot S_D$	0.92			
368	二つ橋小学校	瀬谷区二つ橋町489番地2	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-2 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	Is/Iso	1.20	$C_T \cdot S_D$	0.34			

17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園

	建築物の名称	建築物の位置 [地名地番]	建築物の主たる用途	耐震診断の方法の名称	構造耐力上主要な部分の地震に対する 安全性の評価の結果				耐震改修等の予定		備考
									内容	実施時期	
369	大門小学校	瀬谷区本郷三丁目47番地5 外	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版、2017年版)	Is/Iso:	1.35	$C_{T0} \cdot S_0$	0.40	/	/	
370	三ツ境小学校	瀬谷区三ツ境157番地1	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-2 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	Is/Iso:	1.08	$C_T \cdot S_0$	0.43	/	/	
371	南瀬谷小学校	瀬谷区南瀬谷一丁目1番地1 外	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-2 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	Is/Iso:	1.18	$C_T \cdot S_0$	0.31	/	/	
372	南瀬谷中学校	瀬谷区南台二丁目2番地8	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-1 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1977年版)	Is/Iso:	1.05	-	-	/	/	

19号一定量以上の危険物の貯蔵場又は処理場の用途に供する建築物

	建築物の名称	建築物の位置 [地名地番]	建築物の主たる用途	耐震診断の方法の名称	構造耐力上主要な部分の地震に対する 安全性の評価の結果	耐震改修等の予定		備考	
						内容	実施時期		
1	神奈川水再生センター本館電気機械棟								
	電気機械室	神奈川県千代田区千代田1丁目1番地 外	19号 一定量以上の危険物の貯蔵場又は処理場の用途に供する建築物	5-4 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1983年版)	Is/Iso	1.45	-	-	耐震診断の範囲は地上部分
	自家発電室			19号 一定量以上の危険物の貯蔵場又は処理場の用途に供する建築物	6 一般財団法人建築安全センターによる「官庁施設の総合耐震診断基準」	GI _S	2.71	-	-
2	戸塚センター・戸塚中継ポンプ場								
	戸塚センター(戸塚地区センター・戸塚公会堂・戸塚図書館)	戸塚区戸塚町122番地1外	4号 集会場又は公会堂	5-5 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1997年版)【充腹】	Is/Iso	1.48	C _r ・S _D	0.29	
	戸塚中継ポンプ場			19号 一定量以上の危険物の貯蔵場又は処理場の用途に供する建築物	5-4 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1983年版)	Is/Iso	1.76	-	-
19号 一定量以上の危険物の貯蔵場又は処理場の用途に供する建築物				4-2 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第1次診断法」により想定する地震動に対して所要の耐震性を確保していることを確認する方法	Is/Iso	1.60	-	-	耐震診断の範囲は地下2層部分
3	西部水再生センター 管理棟								
	A部分	戸塚区東俣野町280番地 外	19号 一定量以上の危険物の貯蔵場又は処理場の用途に供する建築物	5-4 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1983年版)	Is/Iso	1.96	-	-	
B部分	19号 一定量以上の危険物の貯蔵場又は処理場の用途に供する建築物			5-4 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1983年版)	Is/Iso	1.25	-	-	