

総括監督員	主任監督員

# かし点検報告書

令和 年 月 日

維持保全課長

点検者氏名  
(監督員)

かし点検及びかし修補措置について、「かし点検・修補措置等記録表」により報告します。

工 事 名	
工 事 場 所	
請 負 金 額	
完 成 年 月 日	令和 年 月 日
引 渡 年 月 日	令和 年 月 日

かし点検年月日	令和 年 月 日	
請 負 人 立 会 者	会 社 名	
	会 社 住 所	
	氏 名	印
	連絡先 TEL	
建 物 等 管 理 者 (かし点検立会者)	所 属	
	職 氏 名	印
かし修補完了予定日	令和 年 月 日	
備 考		

\*立会者の押印は、本人の署名により省略することができる。

## かし点検・修補措置等記録表（電気設備）

工事名	
-----	--

かしの有無欄には、レ：無、●：有、－：該当なしを記入

部位	工事区分	点検項目	注意点その他	かしの有無	場所・状況・修補措置
全般	測定 各種試験	1 接地抵抗測定値			
		2 絶縁抵抗測定値			
		3 各種機器動作試験			
受変電設備	機器の外観	1 熱等による変形はないか			
		2 その他			
	機器の取付、据付等	1 ボトル等のゆるみはないか			
		2 その他			
	工作物との 隔離距離	1 外力（地震力）により離隔距離に問題がないか	確認		
		2 その他			
動力設備	分電盤、 制御盤	1 熱等による異常はないか			
		2 各種機器の作動はよいか			
		3 その他			
電灯設備	分電盤	1 熱等による異常はないか			
		2 停電時の切替はよいか			
		3 その他			
	スイッチ、 コンセント	1 プレート等のゆるみはないか			
		2 その他異常はないか			
	器具類	1 器具の取付は良いか			
2 破損はないか					
3 その他					
避雷針設備	取付等	1 支持取付はよいか	ボルトその他のゆるみ等		
		2 導線の取付部材はよいか	（碍子）の破損等		
		3 その他			
	接地抵抗 測定	1 規定値以下であるか	確認		
		2 その他			
架空線	装柱	1 傾いていないか			
		2 控えはよいか			
		3 その他			
	電線ケーブルの架線	1 架空線に極度の緊張又は弛緩はないか			
		2 その他異常はないか			
地中線	マンホール 管路	1 マンホールに雨水が浸入していないか	予想以上の水が浸入して		
		2 マンホールに亀裂はないか	いないか		
		3 管路に異常はないか			
		4 その他			
拡声装置	スピーカー	1 音の異常はないか	近隣からの苦情はなかっ		
		2 取付にゆるみはないか	たか		
		3 取付場所はよかったか			
		4 その他			
自火報装置	受信盤 感知器	1 感知器発報に異常はないか			
		2 消火栓押釦起動はよいか			
		3 その他			
TV 共聴設備	アンテナ	1 アンテナの取付にゆるみ、危険はないか			
		2 映像に異常はないか			
		3 その他			

※ かし点検者による点検には、かし期間中における電気設備定期点検、消防設備点検、昇降機設備点検等の結果の確認を含む。