

# 質問回答書

令和3年12月21日

件名：障害者スポーツ文化センター横浜ラポール地下駐車場消火設備設置状況調査委託

質問	回答
特記仕様書	指名通知書（12月28日発送予定）をお送りする際にあわせてお送りします。
図面の提供をいただくことは可能ですか。	作業するにあたり日時の指定はありますか。
作業するにあたり日時の指定はありますか。	基本的には平日の日中を想定しています。具体的には健康福祉局障害自立支援課と着手前に調整をお願いいたします。
点検表の様式は指定がありますか。	特にありません。普段お使いの様式をお使いください。
点検設備をポンプ起動等作動してもよいでしょうか。	事前に施設担当者と調整の上、実施してください。またその際には、施設利用者への影響がない事を前提に検討してください。
作業する際、駐車している車はありますか。ある場合は移動等をしてもらえますか。	作業エリアについては、事前に施設担当者 と調整を行い、移動してもらえないように 予めパイロン等で仮区画するなど準備の上、 実施してください。
作業中の配管破損や支持部材が外れた場合等の復旧作業及び費用等についてはどのように対応すればよいですか。	復旧が難しい場合は、原則費用負担も含め 復旧作業は不要ですが、破損によって施設 利用者に影響が生じることがないように、 また誤作動等が起きないようにしなければ なりません。 よって、作業中の配管破損や指示部材が 外れた場合は速やかに健康福祉局障害自立 支援課へ報告をお願いします。 また、今回の調査後、調査結果を基に修繕 等を行う予定ですので、報告書にその内容 を含めてください。

質 問		回 答
特記仕様書	脆弱性の度合いの基準は経年劣化もあると思いますが、どのような基準で判断すればよいですか。	脆弱性の度合いの基準については、落下の危険の有無やそのリスクの程度を分かりやすく報告書に記載いただくことを検討ください。
	「足場設置不可」とありますが、固定式でなければ使用可能ですか。(例:足車付きローリングタワー)	可能です。
	重大な事故等の想定外の事案が発生した場合はどのような対応をすればよいですか。	健康福祉局障害自立支援課及び施設担当者に連絡し協議をしてください。 また着手前に緊急連絡体制表を作成するなど、有事の際の対応を事前確認の上、作業を実施ください。
	事前に現地確認は可能ですか。	可能です。 施設と調整しますので、ご希望の日程を健康福祉局障害自立支援課宛にご連絡ください。