

初音ヶ丘地区センター和室天井改修修繕の公募型指名競争入札に関する質問回答

番号	項目	内容	回答
1	別紙1 現状図	写真で確認いたしますと、スピーカーがござい ますが、非常用スピーカーと、一般スピーカーの個 数はいくつございますでしょうか。	スピーカーは縁側部分と和室1に非常放送ス ピーカーが各1個、合計2個設置されています。
2	特記仕様書 (4)	和室1、和室2、縁側部分の天井に設置されてい る機械警備装置(センサー)についても、上記同 様に初音が丘地区センターの機械警備会社 により取り外しと取付けを行うこと。ありますが、機 械警備会社をお教えいただけますでしょうか。	初音ヶ丘地区センターの機械警備会社は、セコ ム株式会社です。
3	特記仕様書 (1)(2)	天井(和室1、和室2、和室縁側)全体((照明 ボックスを含め天井板、野縁、野縁受棧等の下 地材等)を撤去すること 和室縁側部分は、野縁(裏棧)が分断されてい るため、添え板補強などを行い、照明器具による 天井の撓みを補修すること。 とありますが、縁側も他の天井と同じく、解体して 天井下地組の考えでよろしいでしょうか。	特記仕様書(2)について、左記のとおりです。 「和室縁側部分は、野縁(裏棧)が分断されてい るため、添え板補強などを行い、照明器具によ る天井の撓みを補修すること。」と記載していま したが、 「和室縁側部分も、和室1、和室2の天井と同様 に解体して、天井下地から組み直す方法で実施 すること。」 に訂正いたします。