

## 設計図書(仕様書等)に関する質問の回答

件名 横浜南部市場青果棟卸売場高天井ほか照明設備修繕

	質問	回答
①	各施工箇所の照明器具推定高さ	別紙のとおりです。
②	施工箇所（照明器具）直下部において荷物等の有無 また、荷物がある場合 移設作業を請負者作業の有無	施工箇所の真下に荷物等が置いてある場合、本委託での荷物等の移設作業は不要です。荷物の所有者が、移設を行う予定です。
③	高所作業車 9m 自走式 垂直昇降タイプでしょうか？ 備考 推定 垂直昇降型 大きさ 長さ 2.5m 幅 1.2m 高さ 2.4m 多関節屈伸ブーム型 大きさ 長さ 5.1m 幅 1.8m 高さ 2.3m	垂直昇降型では、真下から施工箇所（照明設備）に近接困難な場所があるため、本設計ではブーム型としています。

件名 横浜南部市場青果棟卸売場高天井ほか照明設備修繕

図番	図面名	場所	床から照明器具までの高さ
3/8	青果棟卸売場高天井照明	荷捌場	5100～5900mm
		トイレ	2400mm
4/8	青果買荷保管所天井照明	荷捌場	4700mm
5/8	青果仲卸冷蔵庫内照明	保冷库	4150mm
6/8	水産棟低温庫売場 1 階照明	低温庫	4600mm
7/8	水産棟低温庫売場 2 階照明	機械室	2000mm
8/8	水産棟通路高天井照明ほか	通路	5250mm
		トイレ	2400mm
		休憩所	2700mm