

現場説明の質問に対する回答書

入札参加者 様

環境創造局管路保全課長

新田 巧

| | | | | | |
|-------|--------------------------|--------|-----------|------|--------------|
| 工事名 | 都筑処理区青葉区もえぎ野地区雨水浸透施設設置工事 | | | | |
| 調達公告日 | 令和元年 9月10日 | 調達公告番号 | 第122 号 | 工事番号 | 第1921010304号 |

現場説明に対する質問及び回答は次のとおりです。

| 質問要旨 | 回答 |
|--|--|
| 1 SJ0020号フィルタ用砂設置工 00017 DGD10110 人力投入埋戻工 → 埋戻しに必要な労務（普通作業 員）は、何人計上していますか。 | 1 DGD10110 人力投入埋戻工における 普通作業員は100m ³ 当たり23人計上し ております。 |
| 2 内訳第0001号接続雨水浸透柵 （タイプ3）枝番00011 透水シー ト工雨水浸透施設目詰まり防止用 における、吸出し防止材の規格と 単価を教えてください。 | 2 今回の工事における吸出し防止材の 規格はPP系織布980N/5cmとし、130 円/m ² を想定しております。ただし、現 場状況により、規格等に差異が生じた場 合は別途協議します。 |