

【 駅エレベーター 停止・復旧情報 】

1 故障が発生した駅	ブルーライン 弘明寺駅
2 故障したエレベーター	1号機（地上階から改札階に設置しているエレベーター）
3 故障が発生した日	令和7年 2月20日（木曜日）
4 停止した時間	2月20日（木）5：16～19：00
5 故障の原因	エレベーターの電子部品に不具合が発生しておりました。
6 故障の対応	部品交換後、各所安全点検及び試運転調整を行い、異常はなく安全であることを確認し、2月20日（木）19：00より運転を再開しました。

エレベーター停止日当日に「弘明寺駅」をご利用いただいたお客様には、大変ご不便とご迷惑をおかけして申し訳ありませんでした。

横浜市交通局