

磯子センターにおけるアスベスト(吹き付け材)検出について

磯子センター(磯子区磯子 3 - 1 - 4 1、磯子地区センター、老人福祉センター横浜市喜楽荘、及び磯子区福祉活動拠点の合築施設)の外壁パネル改修その他工事にて足場仮設中に吹き付けアスベストが存在することが判明しました。

1 吹き付けアスベストの概要

- (1) 場所 : 外壁パネルと躯体を結合する梁の一部(合計 41.35m²)
- (2) アスベストの種類 : アモサイト(茶石綿)
- (3) アスベストの含有率 : 70%(基準値 0.1%)

2 吹き付けアスベスト判明の経緯

今回の工事で必要な足場を固定するために外壁に穴を開けていたところ、躯体と外壁パネルを固定する梁に吹き付け材を発見し、分析を行った結果、アスベストが含まれていると判明しました。

なお、発見した吹き付け材は躯体の外側にあるため、施設内部への影響はなく、再度密閉措置を講じてあるので、周囲への影響もありません。

3 今後の対策

発見した吹き付けアスベストは、今回工事で全て除去します。工事は、施工方法等について検討中であり、1月以降に施工する予定です。

お問い合わせ先

磯子区 地域振興課 担当課長 名木 斉 Tel 045-750-2390