

建築物不燃化推進事業 耐火性能チェックリスト 準耐火(イ-2) 平成12年建設省告示第1358号

第1	間仕切壁 (BP) (NP)	両側	耐力壁	45分	<input type="checkbox"/> PB 厚15(強化含む)	認定番号: QF045BP-	
			非耐力壁		<input type="checkbox"/> 大臣認定構造:		
	外壁 (BE) (NE)	屋外側	耐力壁		<input type="checkbox"/> PB 厚15(強化含む)	認定番号: QF045NP-	
			非耐力壁		<input type="checkbox"/> 大臣認定構造:		
		屋内側	耐力壁		<input type="checkbox"/> 大臣認定構造:	認定番号: QF045BE-	
			非耐力壁		<input type="checkbox"/> 大臣認定構造:		
		耐力壁	<input type="checkbox"/> モルタル+タイル 厚 計25以上(モルタル 厚**+タイル 厚**)	認定番号: QF045BE-			
		非耐力壁	<input type="checkbox"/> 屋外側耐力壁に同じ				
		耐力壁	<input type="checkbox"/> 大臣認定構造:	認定番号: QF045NE-			
		非耐力壁	<input type="checkbox"/> 大臣認定構造:	認定番号: QF045NE-			
第2	柱 (CN)		45分	<input type="checkbox"/> PB 厚15(強化含む)	認定番号: QF045CN-		
			<input type="checkbox"/> 大臣認定構造:				
第3	床 (FL)	表側	45分	<input type="checkbox"/> 木材 厚30以上(構造用合板 厚**+フローリング 厚**)	認定番号: QF045FL-		
		直下の天井		<input type="checkbox"/> 構造用合板 厚12+PB 厚9.5			
				<input type="checkbox"/> 畳(ポリスチレンフォーム畳床を除く)	認定番号: QF045FL-		
				<input type="checkbox"/> 大臣認定構造:			
第4	はり (BM)		45分	<input type="checkbox"/> 強化PB 厚15	認定番号: QF045BM-		
				<input type="checkbox"/> 強化PB 厚12.5+ロックウール(かさ比重0.024)厚50又はグラスウール(かさ比重0.024)厚50			
				<input type="checkbox"/> 大臣認定構造:	認定番号: QF045BM-		
第5	屋根 バルコ ニー (RF)	屋外側 (NM)	30分	<input type="checkbox"/> 瓦	認定番号: NM-		
		直下天井		<input type="checkbox"/> 大臣認定構造:			
			軒裏 (RS)	45分	<input type="checkbox"/> 強化PB 厚12.5	認定番号: QF030RF-	
				<input type="checkbox"/> PB 厚12.5+ロックウール(かさ比重0.024)厚50又はグラスウール(かさ比重0.024)厚50	認定番号: 屋根 屋外側に同じ		
				<input type="checkbox"/> 大臣認定構造:	認定番号: 屋根 屋外側に同じ		
第6	階段 (ST)	厚 3 5 以上	厚60以上	30分	<input type="checkbox"/> 段板、段板を支える桁 厚60以上	認定番号: QF030ST-	
			段板		裏面		<input type="checkbox"/> 強化PB 厚12.5
		けた	外側 (屋内側)		<input type="checkbox"/> PB 厚12.5	認定番号: QF030ST-	
			外側 (屋外側)		<input type="checkbox"/> 間仕切壁 耐力壁に同じ		
		厚 3 5 未満	段板		裏面	<input type="checkbox"/> 大臣認定構造:	認定番号: QF030ST-
			けた		外側 (屋内側)	<input type="checkbox"/> 外壁 耐力壁に同じ	認定番号: QF030ST-
				<input type="checkbox"/> 大臣認定構造:	認定番号: QF030ST-		
				<input type="checkbox"/> 強化PB 厚15	認定番号: QF030ST-		
				<input type="checkbox"/> 強化PB 厚12.5+ロックウール(かさ比重0.024)厚50又はグラスウール(かさ比重0.024)厚50			
				<input type="checkbox"/> 大臣認定構造:	認定番号: QF030ST-		
				<input type="checkbox"/> PB 厚15(強化含む)	認定番号: QF030ST-		
				<input type="checkbox"/> 間仕切壁 耐力壁に同じ			
				<input type="checkbox"/> 大臣認定構造:	認定番号: QF030ST-		
				<input type="checkbox"/> 外壁 耐力壁に同じ	認定番号: QF030ST-		
				<input type="checkbox"/> 大臣認定構造:	認定番号: QF030ST-		

- 防火被覆材の目地部分及び取合い部分は、その裏面に当て木を設ける。  
 ■ 外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に設ける建具は、遮炎性能を有する防火設備とする。  
 ■ 防火被覆を施した壁、床又は天井に設ける開口は、防火上支障のない施工とする。

※この耐火性能チェックリストの他に構造詳細図の添付が必要です

建築物不燃化推進事業補助 (R - - 号)で申請した建築物について、上記の内容で (  設計  施工 )  
 されていることを確認しました。

令和 年 月 日 ○級建築士(大臣・○○県知事) 第 号 ○○ ○○ 印